

Schulungsnachweis

Brandschutzinformationsveranstaltung der

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Herr Jacek Dworaczek
Jacek Dworaczek Akustik und Trockenbau, Bahnstraße 83,
42327 Wuppertal

hat am 04.11.2009 am hagebau Seminar zur Brandschutz-Fachkraft TÜV teilgenommen.

Seminarort: TÜV Rheinland Akademie Köln, Am Grauen Stein, 51105 Köln.

Die Schulungsteilnehmer wurden über die brandschutztechnischen Anforderungen aus Normung und Rechtsprechung sowie über die technischen Lösungen der ZAPP-ZIMMERMANN-Produkte informiert.

In praxisorientierten Anwendungs- und Verarbeitungshinweisen wurden folgende Themen unter Berücksichtigung der geltenden Zulassungen behandelt und erörtert:

Abschottung	System	Zulassung
ZZ-Kombiabschottung	„Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N“	Z-19.15-1182
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-Steine 170 BDS-N“	Z-19.15-1744
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-Steine 120 BDS-N“	Z-19.15-1743
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-Box BDS-N“	Z-19.15-1315
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-Stopfen BDS-N“	Z-19.15-1316
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-DoBo BDS-N“	Z-19.15-1318
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-Brandschutzmasse 1K“	Z-19.15-1642
ZZ-Kabelabschottung	„System ZZ-Brandschutzschaum 2K“	Z-19.15-1649
ZZ-Rohrabschottung	„System ZZ-Manschette ES/AS“	Z-19.17-1659

Grundlage für den zulassungsgerechten Einbau sind immer die in den einzelnen Zulassungen aufgeführten Bestimmungen für die Ausführung bzw. Bestimmungen für den Entwurf.

Z-19.15-1182: ZAPP-ZIMMERMANN GmbH listet das unterwiesene Unternehmen und legt diese Liste dem DIBt in Berlin vor (siehe Punkt 4.5.2 der Zulassung)

3. Dezember 2009

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

50769 Köln (Tel. 0212 97061-0)

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH